

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY nr 13/2022

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- art. 12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),
- § 22 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po interpretacji danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdań z badań próbek wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 wyżej wymienionego rozporządzenia z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m³/d – w miejscowości Józefów, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Oznakowanie próbki	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
16.02.2021 r.	Hydrofornia Józefów	064892/02/2021	SB/13661/02/2021 z dnia 23.02.2021 r.	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie
07.05.2021 r.	Hydrofornia Józefów	106860/05/2021	SB/43376/05/2021 z dnia 12.05.2021 r.	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie
29.06.2021 r.	Kostusin 13	23/HKN/MK/LIP/2021	603 z dnia 06.07.2021 r.	Oddział Laboratoryjny w Radomiu
01.07.2021 r.	Hydrofornia Józefów	111318/07/2021	SB/67426/07/2021 z dnia 05.07.2021 r.	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie
17.08.2021 r.	Hydrofornia Józefów	111321/08/2021	SB/87968/08/2021 z dnia 24.08.2021 r.	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie
14.10.2021 r.	Hydrofornia Józefów	111324/10/2021	SB/113054/08/2021 z dnia 19.10.2021 r.	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi w roku 2021
z wodociągu publicznego w miejscowości Józefów
administrowanego przez
Zakład Usług Komunalny Sp. z o.o.
ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko**

Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu analizy:

- protokołów z poboru próbek wody ze stałych punktów poboru, pobranych w ramach urzędowej kontroli i kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora urządzenia wodociągowego w Józefowie,
- sprawozdań z badań próbek wody,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ocena roczna jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lipsku