

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY nr 13/2023

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z . U. z 2023 r. poz. 338),
- art. 12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (Dz. U. z 2023 r. poz. 537),
- § 22 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po interpretacji danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdań z badań próbek wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 wyżej wymienionego rozporządzenia z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m³/d – w miejscowości Józefów, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Oznakowanie próbki	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
18.01.2022 r.	Kostusin 13	3/HKN/N/LIP/2022	35 z dnia 26.01.2022 r.	Oddział Laboratoryjny w Radomiu
07.02.2022 r.	Hydrofornia Józefów	068643/02/2022	SB/12482/02/2022 z dnia 14.02.2022 r.	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie
27.04.2022 r.	Hydrofornia Józefów	32/CH/Z/22; 43/B/Z/22	46/Z/Z/22 z dnia 15.02.2022 r.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Laboratorium w Ostrowcu Św.
10.05.2022 r.	Śląsko 41	28/HKN/N/LIP/2022	394 z dnia 17.05.2022 r.	Oddział Laboratoryjny w Radomiu
22.06.2022 r.	Hydrofornia Józefów	130067/06/2022	SB/73213/06/2022 z dnia 28.06.2022 r.	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie
16.08.2022 r.	Kostusin 13	34/HKN/N/LIP/2022	760 z dnia 25.08.2022 r.	Oddział Laboratoryjny w Radomiu
13.09.2022 r.	Hydrofornia Józefów	130070/09/2022	SB/112618/09/2022 z dnia 20.09.2022 r.	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie
07.12.2022 r.	Hydrofornia Józefów	130073/12/2022	SB/154275/12/2022 z dnia 13.12.2022 r.	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi w roku 2022
z wodociągu publicznego w miejscowości Józefów
administrowanego przez
Zakład Usług Komunalny Sp. z o.o.
ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko**

Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu analizy:

- protokołów z poboru próbek wody ze stałych punktów poboru, pobranych w ramach urzędowej kontroli i kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora urządzenia wodociągowego w Józefowie,
- sprawozdań z badań próbek wody,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ocena roczna jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lipsku