

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY nr 12/2022

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195),
- art. 12 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),
- § 22 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po interpretacji danych zawartych w protokołach z poboru próbek wody oraz sprawozdań z badań próbek wody wykonanych zgodnie z wymaganiami załącznika nr 6 wyżej wymienionego rozporządzenia z urządzenia wodociągowego o produkcji od 100 do 1000 m³/d – w miejscowości Katarzynów, przedstawionych w poniższej tabeli:

Data poboru	Punkt poboru próbki wody	Oznakowanie próbki	Nr sprawozdania z badań wody	Laboratorium wykonujące badanie
12.01.2021 r.	Wola Solecka Pierwsza 173	6/CH/Z/21	6/Z/Z/21 z dnia 18.01.2021 r.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Laboratorium w Ostrowcu Św.
16.02.2021 r.	Hydrofornia Katarzynów	064893/02/2021	SB/14195/02/2021 z dnia 24.02.2021 r.	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie
07.05.2021 r.	Hydrofornia Katarzynów	106861/05/2021	SB/43378/05/2021 z dnia 12.05.2021 r.	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie
29.06.2021 r.	Białobrzegi 1	22/HKN/MK/LIP/2021	602 z dnia 06.07.2021 r.	Oddział Laboratoryjny w Radomiu
01.07.2021 r.	Hydrofornia Katarzynów	111319/07/2021	SB/67424/07/2021 z dnia 05.07.2021 r.	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie
17.08.2021 r.	Hydrofornia Katarzynów	111322/08/2021	SB/87969/08/2021 z dnia 24.08.2021 r.	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie
14.09.2021 r.	Wola Solecka II nr 119	201/W/21/B	201/W/21/B z dnia 17.09.2021 r.	PWik Sp. z o.o. Laboratorium w Starachowicach
			201/W/21/B” z dnia 17.09.2021 r.	

20.09.2021 r.	Wola Solecka II nr 119	210/W/21/B	210/W/21/B z dnia 23.09.2021 r.	PWiK Sp. z o.o. Laboratorium w Starachowicach
			210/W/21/B” z dnia 23.09.2021 r.	
25.10.2021 r.	Hydrofornia Katarzynów	174727/10/2021	SB/118552/10/2021 z dnia 29.10.2021 r.	SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku
stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi w roku 2021**

**z wyłączeniem okresu:
od 10.09.2021r. do 24.09.2021r.
w czasie którym**

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku
stwierdził
warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w miejscowości Katarzynów
administrowanego przez
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko**

Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu analizy:

- protokołów z poboru próbek wody ze stałych punktów poboru, pobranych w ramach urzędowej kontroli i kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora urządzenia wodociągowego w Katarzynowie,
- sprawozdań z badań próbek wody,
- podejmowanych działań naprawczych,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W zakresie przebadanych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i nr 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ocena roczna jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urządzenia.

**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Lipsku**