

Protokół

z przeprowadzonych testów polielektrolitu kationowego

Zakład Usług Komunalnych w Lipsku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w dniu 12.08.2024r. w postępowaniu na „Dobór i sukcesywna dostawa polielektrolitu kationowego w formie emulsji do odwadniania osadu w Oczyszczalni Ścieków w Lipsku” zakończono testy polielektrolitu kationowego uzyskując następujące wyniki:

Lp.	Nazwa wykonawcy i adres	Nazwa przetestowanego polielektrolitu	Ilość przetestowanego polielektrolitu	Wyniki zawartości suchej masy
1.	Grupa Węglostał Sp. z o.o., ul. Chorzowska 50b, 44-100 Gliwice	SUPERFLOC SD-7081	25 kg	I ważenie - 12,01 % II ważenie - 12,47% III ważenie - 12,33 % średnia – 12,27%
2.	Korona JV Sp. z o.o., ul. Przy Bażantarni 11, 02-793 Warszawa	FLOPAM™ EM 640 HIB	25 kg	I ważenie - 13,60% II ważenie - 13,24% III ważenie - 13,43% średnia - 13,42 %
3.	ABS Steding sp. z o.o., ul. Poznańska 33, 66-200 Świebodzin	ABS Floc 790	25kg	I ważenie - 13,70 % II ważenie - 13,99% III ważenie - 13,44 % średnia – 13,71%

Punktacja:

Lp.	Nazwa wykonawcy i adres	Nazwa przetestowanego polielektrolitu	punkty za cenę	punkty za suchą masę	Razem
1.	Korona JV Sp. z o.o., ul. Przy Bażantarni 11, 02-793 Warszawa	FLOPAM™ EM 640 HIB	70,0	26,8	96,8
2.	Grupa Węglostał Sp. z o.o., ul. Chorzowska 50b, 44-100 Gliwice	SUPERFLOC SD-7081	66,3	29,3	95,6
3.	ABS Steding sp. z o.o., ul. Poznańska 33, 66-200 Świebodzin	ABS Floc 790	49,5	30	79,5

Najwięcej punktów uzyskał polimer **FLOPAM™ EM 640 HIB** firmy: **Korona JV Sp. z o.o., ul. Przy Bażantarni 11, 02-793 Warszawa**

Z poważaniem
PREZES ZARZĄDU
Konrad Pękala

www.zuk-lipko.pl

Zakład Usług Komunalnych w Lipsku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ul. Solecka 88, 27-300 Lipsko

Kapitał zakładowy 28 122 000 zł

NIP 5090069563, Regon 383283768, KRS 0000792973

tel. 48-3780-079, 48-3780-381