

**Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego do treści Zapytania
ofertowego Nr ZUKL/WGK/IN/ ZAM-17/4211/10/2022 z dnia
24.10.2022 r.**

**na dostawę materiałów wodociągowych do wykonania realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa odcinka sieci wodociągowej
przy ul. Gospodarczej w Lipsku”**

Lp.	Pytania z dnia 24.10.2022 r.	Wyjaśnienia z dnia 25.10.2022 r.
1.	„... poz. 19 i 20 – wnioskujemy o odstąpienie od zapisu – hydrant wolnoprzelotowy. hydranty wolnoprzelotowe występują jedynie w wersji podziemnej - w katalogu dwóch producentów – są znacząco droższe od typowych – grzybkowych”	Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmian zaproponowanych przez Wykonawcę i odstępuje od wymogu hydrantów nadziemnych i podziemnych wolnoprzelotowych. Zmianie ulega jednocześnie Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Tabela cen – poz. 19 i 20. Na stronie internetowej www.zuk-lipisko.pl udostępniono Formularz oferty po zmianach.
2.	„poz. 22 – kolano elop. 125/15 st – nie występuje ten produkt w tym kącie - proponujemy zastąpić go łukiem segmentowym wyposażonym w dwie mufy elop.”	Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie zmiany zaproponowanej przez Wykonawcę polegającej na zastąpieniu kolana elektrooporowego DN125/15° łukiem segmentowym wyposażonym w dwie mufy elektrooporowe. Zmianie ulega jednocześnie Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Tabela cen – poz. 22. Na stronie internetowej www.zuk-lipisko.pl udostępniono Formularz oferty po zmianach.

PREZES ZARZĄDU
[Signature]
mgr inż. Ryszard Skwarek